

Зинцова Н.Ф.  
Для работ  
29.07.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА ГОРОДА ТОМСКА

ПРОТОКОЛ

Рабочих встреч администрации Ленинского района Города Томска, МКУ «ОДС»,  
МБУ «ПСБ», ЖСК «Дальнеключевская,5», ТГАСУ,  
по вопросу разрушения фасада МКД по адресу: г.Томск, ул.Дальне-Ключевская,5

22.07.2019

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА  
ГОРОДА ТОМСКА  
Вх. № 37-6  
29.07.2019

09:40, 12:00

По истории темы встречи:

22.07.2019 около 21:00 председатель ЖСК «Дальне-Ключевская,5» С.С.Барский, обнаружив отслоение облицовочной плитки на фасаде МКД, выставил ленточное ограждение с предупреждающими надписями об опасности, обратился в ОДС города Томска. 23.07.2019 администрацией Ленинского района Города Томска были организованы рабочие встречи по решению вопроса. В ходе визуального осмотра фасада МКД были предложены нижеследующие решения.

Участники:

Светлана Геннадьевна Садковская	глава администрации Ленинского района Города Томска
Максим Анатольевич Мальцев	директор оперативно-дежурной службы города Томска
Сергей Николаевич Некрасов	директор МБУ Города Томска «Проектно-сметного бюро»
Олег Равильевич Махмулин	сотрудник ТГАСУ
Горбаченко Валерий Валерьевич	заместитель главы администрации
Надежда Александровна Кузнецова	старший помощник прокурора прокуратуры Ленинского района
Наталья Викторовна Морозова	заместитель главы администрации
Наталья Петровна Екимова	начальник отдела по работе с ТОС
Николай Евстафьевич Петров	начальник жилищно-коммунального отдела
Сергей Сергеевич Барский	председатель ЖСК «Дальнеключевская.5»

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Предложения по решению проблемы разрушения фасада МКД и обеспечения безопасности жителей по адресу: г.Томск, ул.Дальне-Ключевская,5.

РЕШИЛИ:

1. Председателю ЖСК «Дальне-Ключевская,5» С.С.Барскому установить ограждения (забор) по периметру жилого здания в срок до 23.07.2019.
2. Председателю ЖСК «Дальне-Ключевская,5» С.С.Барскому организовать инструментальное обследование фасада МКД в срок до 26.07.2019
3. Председателю ЖСК «Дальне-Ключевская,5» С.С.Барскому по итогам обследования провести демонтаж облицовки фасада с последующим устройством нового лицевого слоя с надёжным креплением к наружным стенам здания.
4. Председателю ЖСК «Дальне-Ключевская,5» С.С.Барскому организовать информационное собрание для жителей МКД по разъяснению сложившейся ситуации в срок до 24.07.2019.

Глава администрации  
Директор МКУ «ОДС»  
Директор МБУ «ПСБ»  
Заместитель главы администрации  
Заместитель главы администрации

  
С.Г.Садковская  
М.А.Мальцев  
С.Н.Некрасов  
Н.В. Морозова  
В.В. Горбаченко

Начальник отдела по работе с ТОС  
Начальник жилищно-коммунального отдела  
Председатель ЖСК «Дальнеключевская.5»



Н.П. Екимова  
Н.Е. Петров  
С.С. Барский

Н.П.Екимова